

Na osnovu člana 63. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke dostavlja zainteresovanim ponuđačima sledeće:

IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JN 06/2015 -NABAVKA MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJU OBJEKATA VODOVODA I KANALIZACIJE Br. 1

- Vrši se dopuna konkursne dokumentacije u delu III TEHNIČKE SPECIFIKACIJE, na strani br. 30 kod Partija 14 - VODOMERI I DELOVI ZA VODOMERE, pod OSNOVNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE VODOMERA, 1. Opšte, posle četvrtog pasusa se dodaje sledeća rečenica:
" Prolaznost vodomera, u koji su ugrađeni komplet mehanizmi Ø 20mm, na ispitnim linijama u laboratoriji za kontrolisanje vodomera, mora biti minimum 8 od 10 komada nakon podesavanja na regulatoru."
- U delu IV PODACI O ROBI KOJU ĆE ISPORUČITI DOBAVLJAČ na strani br. 48 kod Partija 14 - VODOMERI I DELOVI ZA VODOMERE i u delu VII STRUKTURA CENE na strani br. 72. i br. 73. kod Partija 14 - VODOMERI I DELOVI ZA VODOMERE, menja se opis uz tekst pozicija od 14.1 do 14.1.8 i stajaće kao u tabeli ispod:

14.1 Kućni višezlazni vodomer sa mokrim mehanizmom (za hladnu vodu, klase tačnosti B) koji zadovoljavaju zahteve propisane standardom ISO 4064/2003. Vodomere isporučiti pripremljene za radio očitavanje			
14.1.1.	Vodomer Ø ½" (ugradbene mere 165 mm) (UZORAK : 1 KOM)	kom	80
14.1.2.	Vodomer Ø ¾" (ugradbene mere 190 mm) (UZORAK : 1 KOM)	kom	300
14.1.3.	Vodomer Ø 1" (ugradbene mere 260 mm)	kom	15
14.1.4.	Vodomer Ø 5/4" (ugradbene mere 260 mm)	kom	15
14.1.5.	Vodomer Ø 6/4" (ugradbene mere 300 mm)	kom	15
14.1.6.	Vodomer Ø 50 mm – industrijski vodomer sa vertikalnom turbinom, ugradbene mere 270 mm	kom	15
14.1.7.	Vodomer Ø 80 mm – industrijski vodomer sa vertikalnom turbinom, ugradbene mere 270 mm	kom	15
14.1.8.	Vodomer Ø 100 mm – industrijski vodomer sa vertikalnom turbinom, ugradbene mere 270 mm	kom	5

- Takođe u delu IV PODACI O ROBI KOJU ĆE ISPORUČITI DOBAVLJAČ na strani br. 50 kod Partija 14 - VODOMERI I DELOVI ZA VODOMERE i delu VII STRUKTURA CENE, kod Partije 14 - VODOMERI I DELOVI ZA VODOMERE, na strani br. 74., posle tačke 14.7 dodaje se nova tačka 14.8.

14.8 Vodomeri sa mogućnošću daljinskog očitavanja			
14.8.1.	Vodomer Ø 30 mm	kom	10
14.8.2.	Vodomer Ø 40 mm (UZORAK : 1 KOM)	kom	10
14.8.3.	Kombinovani vodomer Ø 50/20 mm	kom	20

U prilogu : izmenjena konkursna dokumentacija.

Ostali uslovi konkursne dokumentacije ostaju nepromenjeni.

U Valjevu, 28.04.2015.god

KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE