

Na osnovu člana 63. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke dostavlja zainteresovanim ponuđačima sledeće:

IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JN 06/2015 -NABAVKA MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJU OBJEKATA VODOVODA I KANALIZACIJE Br. 2

Potencijalni ponuđač je postavio pitanje:

Pitanje za partiju br. 9 -VAZDUŠNI VENTILI, REGULATORI PRITISKA, HVATAČI NEČISTOĆE I HIDRANTI

Obzirom da u Srbiji ne postoji akreditovano telo od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS-a) koje bi moglo da izda sertifikat o usklađenosti proizvoda, konkretno

- prirubničkog vazdušnog ventila sa SRPS EN 1074-1 i SRPS EN 1074-4 odnosno
- podzemnog hidranta sa SRPS EN 14339 i
- nadzemnog hidranta sa SRPS EN 14384

da li se mogu priložiti odgovarajući sertifikati inostranih sertifikacionih tela koji su izdati za proizvode koji su predmet ponude?

Važno je napomenuti da sertifikati o usklađenosti sa određenim standardima koji su izdati od strane domaćih tela i institucija koja nisu akreditovana od strane ATS-a nemaju nikakvu važnost.

Naručilac odgovara :

Naručilac prihvata sugestije potencijalnog ponuđača i u skladu sa tim vrši izmenu konkursne dokumentacije u sledećem smislu:

- I. Kod partije br. 9 - VAZDUŠNI VENTILI, REGULATORI PRITISKA, HVATAČI NEČISTOĆE I HIDRANTI, na strani br. 19. B) Prirubnički automatski vazdušni (odzračni) ventili sa velikim i malim otvorom, deo 2. Dokumentacija / Obavezni dokazi u tački 2 :

2) Priložiti izveštaj o ispitivanju akreditovane laboratorije, da vazdušni ventili ispunjavaju standard SRPS EN 1074-1 (opšti deo), SRPS EN 1074-4 za radni pritisak NP10, izdat od strane **domaćeg akreditovanog tela** za ocenjivanje usaglašenosti (akreditovanog u skladu sa ISO/IEC 17025);

se menja i glasi:

2) Priložiti izveštaj o ispitivanju akreditovane laboratorije, da vazdušni ventili ispunjavaju standard SRPS EN 1074-1 (opšti deo), SRPS EN 1074-4 za radni pritisak NP10 ili odgovarajući standard, izdat od strane akreditovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti (akreditovanog u skladu sa ISO/IEC 17025);

II. Kod partije br. 9 - VAZDUŠNI VENTILI, REGULATORI PRITISKA, HVATAČI NEČISTOĆE I HIDRANTI, na strani br. 21. HIDRANTI A) Za podzemne požarne hidrante DN 80, deo 2. Dokumentacija / Obavezni dokazi u tački 2 :

2) Priložiti izveštaj **domaće akreditovane laboratorije** da su podzemni hidranti u saglasnosti sa **SRPS EN 14339** ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda. Laboratorija za ispitivanje treba da bude akreditovana prema standardu SRPS ISO/IEC 17025 ne stariji od 3 godine.

se menja i glasi:

2) Priložiti izveštaj akreditovane laboratorije da su podzemni hidranti u saglasnosti sa **SRPS EN 14339** ili odgovarajućim ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda. Laboratorija za ispitivanje treba da bude akreditovana prema standardu SRPS ISO/IEC 17025 ne stariji od 3 godine.

III. Kod partije br. 9 - VAZDUŠNI VENTILI, REGULATORI PRITISKA, HVATAČI NEČISTOĆE I HIDRANTI, na strani br. 21. i 22. HIDRANTI B) Za nadzemne požarne hidrante , deo 2. Dokumentacija / Obavezni dokazi u tački b :

(b) Priložiti izveštaj domaće akreditovane laboratorije da su nadzemni hidranti u saglasnosti sa svim navedenim standardima **SRPS EN 14384** ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda. Laboratorija za ispitivanje treba da bude akreditovana prema standardu SRPS ISO/IEC 17025;

se menja i glasi:

(b) Priložiti izveštaj akreditovane laboratorije da su nadzemni hidranti u saglasnosti sa navedenim standardom **SRPS EN 14384** ili odgovarajućim ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda. Laboratorija za ispitivanje treba da bude akreditovana prema standardu SRPS ISO/IEC 17025;

Ostali uslovi konkursne dokumentacije ostaju nepromenjeni.

U Valjevu, 29.04.2015.god

KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE