

Предмет: Одговор на питање понуђача у вези ЈН 16/2014- набавка електроматеријала за ЈКП „Водовод Ваљево“

Питања понуђача :

1. Молимо Вас да везано за јавну набавку јн.бр.16/2014 размотрите следеће: тражите помоћне контакторе а нисте навели ког произвођача уз напомену за еквивалент. Ово је битно због компатибилности, јер помоћни контактор једног произвођача не може да се монтира на контактор другог произвођача. Ви наведите ког произвођача Вам треба тражени помоћни контактор уз напомену за еквивалент, а понуђач нека оцени шта са чим може да се замени због компатибилности. Молимо Вас да исто урадите и са осталим ставкама из понуде које се односе на производе који се уграђују на већ постојеће код Вас, да понуђачи не би имали недоумице и проблем приликом формирања понуде, а касније и приликом испоруке исте. Молимо да још једном размотрите рок за отварање понуда, сматрамо да је прекрата, па сходно томе предлажемо продужење рока.

Одговори наручиоца:

1. Помоћни контактор је командна склопка која служи у помоћним струјним колима за пренос сигнала и не ставља се никад ни на какву контакторску склопку. Стога није битно да наведемо произвођача помоћних контактора.

Што се тиче помоћних контаката, битно је да буду компатибилни са моторским контакторима на које се стављају. То значи да понуђач треба да понуди помоћне контакте произвођача који је исти као и за моторске контакторе које је понудио у својој понуди.

За ставке под редним бројем 17. и 18. за које нису наведени одговарајући моторски контактори треба понудити помоћне контакте истог произвођача као и за моторске контакторе наведене у претходним ставкама.

2. У погледу рока за отварање понуда, ништа се не мења, тако да је отварање понуда 11.07.2014. год. У 11.30 часова.

У Ваљевоу, 03.07.2014.год.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ