

Предмет: Одговор на питање понуђача у вези ЈН 10/2014- набавка услуга одржаваања пумпи и редуктора

Питање понуђача :

1. Молимо да појасните бројне ознаке редуктора, а по могућности и њихове фабричке бројеве и преносне односе (податке који су читљиви са таблица и /или из документације).

Одговор наручиоца:

На страни 14,15 и 16 конкурсне документације за позиције наведене под одговарајућим редним бројем треба да стоји следећи опис редуктора:

1. **“СТРОЈНА МАРИБОР”**, насадни редуктор снаге $P=18,5$ kW, тип редуктора: 366.200.B3/35° - број обртаја редуктора : 54 обртаја/мин., фабрички број 93625, преносни однос редуктора:.. 18,08 -5 комада

2. **„СТРОЈНА МАРИБОР”**, насадни редуктор снаге $P=4$ kW, тип редуктора:3G5.132.B3.35°, број обртаја редуктора: 58 обртаја/мин., фабрички број : 92300, преносни однос редуктора: 16,35 - 4 комада .

3. ПРУЖНО ЗУПЧАСТИ РЕДУКТОР ЗА ПОГОН МОСТА- ОТПАДНЕ ВОДЕ-насадни редуктор, снага $P=0,75$ kW, број обртаја електромотора: 990 обрт/мин., тип редуктора: N.D/GMPO 2.3.VP-GP 02.590.ZP 65, број обртаја редуктора 1,59 обртаја/мин., фабрички број редуктора: 158763, преносни однос редуктора: 48x12/576 - 1 комад.

4. ВАРИЈАБИЛНИ РЕДУКТОР СА КОМАНДОМ-ПУЖНИ РЕДУКТОР СА РЕГУЛАЦИЈОМ-ОТПАДНЕ ВОДЕ, снага $P=2.2$ kW, тип варијабилног редуктора: ZPN212NV32ZK100L4, фабрички број: 225553 – 1 комад.

У Ваљевоу, 12.05.2014.год.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ