

Предмет: Одговор на питања понуђача од 02.08.2016. године у вези ЈН 12/2016- набавка материјала за одржавање и изградњу објеката водовода и канализације

Питања понуђача:

У конкурсној документацији ЈН 12/2016, партија 6. Еластичне спојнице на страни 13. конкурсне документације дат је опис конструкције спојница:

„Еластичне спојнице (универзалне фланш-адаптере тип “Е“) са месинганим притезним прстеном, за уградњу на ПЕ/ПВЦ цевима- могућност осног закошења (због слегања терена или прилагођавање ситуацији) је до 4° у односу на цев на коју се уграђују.“

Питање 1:

Да ли ће наручилац прихватити понуду уколико понуђач понуди Еластичне спојнице (универзалне фланш-адаптере тип “Е“) са притезним прстеном од пластике, тј. од полимерних маса?

-Фланш-адаптери за ПЕХД цеви са месинганим притезним прстеном од нодуларног лива против аксијалног кретања, односно против извлачења са цеви („restrain“ тип).

Питање 2: Молимо да тачно дефинишете материјал за израду притезног прстена за „Фланш-адаптери за ПЕХД цеви“.

Одговори наручиоца:

Одговор на Питање 1. : Наручилац ће прихватити понуду уколико понуђач понуди Еластичне спојнице (универзалне фланш-адаптере тип "Е") са притезним прстеном од пластике тј. од полимерних маса.

Одговор на Питање 2.: Фланш-адаптери за ПЕХД цеви са притезним прстеном од нодуларног лива против аксијалног кретања, односно против извлачења са цеви ("restrain" tip).

У Ваљевоу, 02.08.2016. год.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ