

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац објављује

Одговор на указивање понуђача на неправилност у конкурсној документацији за ЈН 15/2016- набавка материјала за одржавање хидромашинске опреме, партије бр. 1 и 2-пумпе за воду

Питање понуђача:

На страни 4/32, у делу IV Техничка спецификација, за партију бр. 1, наведено је да „дозвољено одступање од задате тачке на Q-H кривој може да буде максимално $\pm 5\%$. На истом месту се позивате на хидрауличне карактеристике пумпе која треба да буде у складу са ISO 9906:2012-3B!

На страни 5/32, у делу IV Техничка спецификација, за партију бр. 2, наведено је да „дозвољено одступање од задате тачке на Q-H кривој може да буде максимално $\pm 5\%$ “. На истом месту се позивате на хидрауличне карактеристике пумпе која треба да буде у складу са ISO 9906:2012-3B!

Примедба: Према стандарду на који се позивате, а чији извод Вам достављамо у прилогу, одступање за пумпе до 10кW, што је и предмет ове Јавне Набавке, могу да буду следећа:

Дозвољено одступање на проток $\pm 10\%$

Дозвољено одступање на напор $\pm 8\%$

Дозвољено одступање за степен искоришћења $\pm 7\%$

Захтев: Молимо Вас да максимално дозвољено одступање од $\pm 5\%$, наведено у тендерској документацији, ускладите са стандардом на који се позивате и да у том смислу коригујете техничку спецификацију у тендерској документацији, како погрешним тумачењем одредби овог стандарда не би фаворизовали једног понуђача.

Одговор наручиоца:

1. На страни 4/32 и на страни 5/32 брише се:“ уз дозвољено максимално одступање од $\pm 5\%$ од задате тачке на Q-H кривој“ из прве реченице техничке спецификације.
У свему осталом конкурсна документација остаје иста.

У Ваљевоу, 18.8.2016. год.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ