

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” 124/2012, 14/2015, 68/2015) наручилац објављује

**Одговор на питања понуђача и захтеве за појашњења у вези
ЈН 22/2016- набавка Материјала за одржавање хидромашинске опреме,
за партије 3 и 4**

Питања понуђача:

- Материјал за одржавање хидромашинске опреме ЈН 22/2016, партије бр. 3 и 4 - пумпе за воду, на странама 5 и 6 наведено је "инверторски тип електромотора, за фреквентну регулацију" - Да ли ово значи да је мотор предвиђен за рад са неким екстерним фреквентним регулатором или је у питању електронска пумпа са уграђеним фреквентним регулатором на мотору?

Одговор наручиоца:

- Сам фреквентни регулатор је екстерни, односно, налази се у електро орману.

У Ваљеву 20.10.2016. год.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ