

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац објављује

**Одговор на питања понуђача у вези конкурсне документације за
ЈН 15/2018- набавка хидромашинске опреме**

Питање понуђача:

Питање се односи на све три позиције партије 1- Пумпе за црпне станице „Радино брдо“, „Смрдан“, „Мрчић“ и „Рађево село 3“.

1. Коју мерну и регулациону опрему тражите, молимо прецизније објашњење ?

Одговор наручиоца:

1. Приликом давања понуде за пумпе у предвиђеним црпним станицама понуђач је у обавези да поред пумпи да и цену мерне и регулационе опреме тј. мерача нивоа и притиска. Изабрани добављач пре почетка извођења радова-уградње хидромашинске опреме, у обавези је да своје радове усклади са тренутним извођачем радова даљинског надзора и управљања. Контакт преко ЈКП „Водовод Ваљево“.

У Ваљеву, 16.7.2018. год.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ