



На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" 124/2012, 14/2015, 68/2015) наручилац објављује:

Одговор на питања понуђача и захтеве за појашњења у вези ЈН 14/2018 - Реконструкција црпних станица

Питања понуђача:

1. Поштовани, везано за предметну јавну набавку, молим да измените конкурсну документацију, везано за дефинисање кадровског капацитета, а све у складу са Вашим одговором на постављена питања објављена 13.07.2018. године.

Наиме, према Закону о раду и Закону о јавним набавкама, не смете да вршите дискриминацију понуђача и захтевате да инжењери морају бити у сталном радном односу. Према закону о раду, рад на неодређено време је изједначен са радом на одређено време, а поред наведеног, постоје и други видови радног ангажовања попут Уговора о делу.

Не можете да вршите дискриминацију и ограничавате конкуренцију захтевајући одређени вид радног ангажовања, него захтевамо да измените конкурсну документацију у наведеном делу. Вама као Наручиоцу је битно само да у тренутку давања понуде, а накнадно у тренутку извршења јавне набавке Понуђач има ангажоване захтеване инжењере.

У складу са изменом конкурсне документације молимо да продужите рок за подношење понуда, у складу са Законом о јавним набавкама.

2. Поштовани, везано за предметну јавну набавку, молим да нам дате информације о капацитету, везано за следећу позицију:

Постављање привременог контејнера са пумпом и повезивање цевовода на исту у сврху снабдевања корисника водом у току трајања радова на реконструкцији. Обрачун паушално.

Одговор наручиоца:

1. Комисија за јавну набавку 14/2018 прихвата сугестију, тако да додатни услов који се односи на кадровски капацитет сада гласи:

Понуђач мора да располаже довољним кадровским капацитетом, тј. да има:

- најмање 2 (два) радно ангажована лица оспособљена за обављање радова предвиђених овом јавном набавком

- да има у радном односу, на одређено или неодређено време или ангажовано по основу уговора ван радног односа лиценцираног инжењера електро и машинске струке, тип лиценци 450 и 432.

- Доказ: Фотокопије М образаца, односно радних књижица, фотокопије уговора о раду или уговора о привременим или повременим пословима, као и фотокопије лиценци са потврдом важења.

2. Како би се обезбедило несметано и непрекидно водоснабдевање потрошача у току трајања радова на реконструкцији црпне станице “Смрдан”, предвиђено је постављање привременог објекта црпне станице (контејнера) и превезивање постојећег цевовода Ø110 mm у дужини од око 20 m и повезивање пумпи. По завршетку грађевинских радова на реконструкцији објеката сва хидромашинска опрема у привременом контејнеру се премешта у реконструисани објекат.

У Ваљевоу 19.07.2018. год.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ