

1. Физичко хемијска испитивања Река Градац  
Датум узорковања : април 2025

Параметар	Јединица мере	Резултат
Боја	/	без
Мирис	/	без
Температура	С°	11
pH вредност	/	7.6
Мутноћа	NTU	2.85
Утрошак $\text{KMnO}_4$	mg/l	3.8
Нитрати $\text{NO}_3^-$	mg/l	6.9
Нитрити $\text{NO}_2^-$	mg/l	<0.02

У априлу месецу вода са реке Градац се није користила у сврху припреме воде за пиће.